

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ «ЭЛИНАР»



ZEIM «ELINAR» LLC

№ 06 05 20 15
№ 364

Директору ООО «ПМК-94»
Матиенко А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к сетям водоснабжения
и канализации завода проектируемых
территорий ИЖС и дачного поселка

А. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемых участков с объемом водопотребления 200 м³/сутки произвести от существующего водопровода Ду=100 мм, давление 3 атм. (к очистным сооружениям завода).

В точке врезки обустроить колодец с запорной арматурой.

На трассе водопровода заменить суженный участок Ду=76 мм на Ду=100 мм.

Б. Канализование.

Сброс хозяйственной канализации от проектной КНС произвести трубопроводом расчетного диаметра в существующие напорные коллекторы завода Ду=150 мм, Р=1,5 атм.

В точке врезки обустроить колодец с запорной арматурой.

Директор



С. Н. Марухин